

**Landwirtschaft und Wald (lawa)
Landwirtschaftliche Baugesuche**

Centralstrasse 33
Postfach
6210 Sursee
Telefon 041 349 74 00
lawa@lu.ch
www.lawa.lu.ch

PROTOKOLL

**Dichtigkeitsprüfung und Sichtkontrolle
von Güllegruben und Güllesilo**

Angaben zum Betrieb

Name, Vorname: Betriebs-Nr.:

Adresse: Telefon:

PLZ/Ort: Mobile:

Angaben zum Standort der Güllegrube

Grundbuch-Nr.: Gemeinde:

Gebäude-Nr.: Gewässerschutzbereich:

Masse/Ausführung

Grube viereckig:					
Länge m	Breite m	Tiefe m	Volumen m ³	Bauweise	Abdeckung
				<input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> offen

Grube rund:				
Durchmesser m	Tiefe m	Volumen m ³	Bauweise	Abdeckung
			<input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> offen

1. Kontrollierte Grube		
<input type="checkbox"/> Neubau		
<input type="checkbox"/> bestehende Grube ohne Sanierung (nur Sichtkontrolle)		
<input type="checkbox"/> bestehende Grube saniert (nur Sichtkontrolle): Was wurde saniert?		
.....		
.....		
.....		
2. Sichtkontrolle		
Betonoberfläche in Ordnung (porenarm, keine Kiesnester, keine Risse)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Mauerwerk in Ordnung (keine freiliegende Armierung oder Abplatzungen)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Fugen und Abdichtungen sind sauber ausgeführt	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Rohranschlüsse sind sauber ausgeführt	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Ingenieurbestätigung liegt vor	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
3. Dichtigkeitsprüfung (neue Grube)		
<ul style="list-style-type: none"> - Wasserfüllung während zwei Tagen auf eine Höhe von 0.75 m ab Boden. - Die Wasserfüllung muss erfolgen, bevor der Behälter hinterfüllt und in Betrieb genommen wird. Der Behälter ist von aussen kontrollierbar. - Ist die Wasserfüllung in Ausnahmefällen nicht möglich, so ist mit der Dienststelle Landwirtschaft und Wald (lawa) Kontakt aufzunehmen (Tel. 041 349 74 00). 		
Höhe der Wasserfüllung in Zentimetern:cm		
Wasserverluste sichtbar:		
An den Seitenwänden	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Bei den Abdichtungen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Beim Übergang Boden/Wand	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Sichtkontrolle und Dichtigkeitsprüfung sind nach diesem Protokoll erfolgt.

- Die Grube ist dicht und kann in Betrieb genommen werden:
- Die Grube ist nach folgenden Sanierungsarbeiten erneut zu prüfen:

.....

.....

Unterschrift

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift

Einsenden an:
Landwirtschaft und Wald (lawa)Abteilung Landwirtschaft, Centralstrasse 33, 6210 Sursee
Mail: michelle.kaeslin@lu.ch , Tel 041 349 74 35